

Sitzung	Gemeindeverwaltungsverband - öffentlich - 17.03.2021		
Beratungspunkt	Gewässerschutzbeauftragter - Jahresbericht 2020		
Anlagen	1		
Kontierung			
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Im Anhang finden Sie den Jahresbericht 2020 des Gewässerschutzbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbandes. Im Jahr 2020 gab es wieder eine Reihe von großen und größeren Baumaßnahmen. Hier zu nennen sind zum Beispiel der Austausch der Luftleitung in der Biologie, der Austausch einer Abwasserpumpe im Zwischenpumpwerk, der Einbau der Regenwasserpumpe im Hauptpumpwerk und die Erneuerung der Überfallkante im Verteilerbauwerk II. Zudem wurde das Nassholzlager mit 20.000 Festmeter mit betreut. Trotz der zum Teil zentralen Arbeiten wurden sämtliche Grenzwerte eingehalten. Auch bei den amtlichen Kontrollen gab es keine Beanstandungen.

Das Jahr 2020 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Mit rund 710 Litern pro Quadratmeter (l/m²) erreichte 2020 nur gut 90 Prozent seines Solls von 789 l/m². Damit waren von den letzten zehn Jahren neun zu trocken, nur 2017 war feuchter als normal (*Deutscher Wetterdienst, Deutschlandwetter im Jahr 2020).

Dies spiegelt sich auch in der gereinigten Abwassermenge wieder. Mit 7.130.002 m³ war es das niedrigste Volumen der letzten Jahre. Auch der Fremdwasseranteil ist aufgrund der hohen Temperaturen und geringen Niederschläge mit 37,9 % sehr niedrig.

Aufgrund der Änderung des Abwasserabgabengesetzes muss dieser niedrige Wert, d.h. < 40%, in Zukunft (ab 2020) unabhängig von den Niederschlagsverhältnissen eingehalten werden, damit weiterhin die 50 %ige Ermäßigung bei der Abwasserabgabe gewährt wird.

Die Auslastung der Verbandskläranlage, berechnet über die CSB-Fracht, lag mit 87.000 EW in einem vergleichbaren Bereich zu den Vorjahren.

Weitere Erläuterungen kann Herr Betriebsleiter Dr. Eschenhagen in der Sitzung gerne geben.

OB

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für das Jahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: