

Sitzung	Technischer Ausschuss - Ö - 31.01.2012		
Beratungspunkt	<b>Kronenstraße / Erneuerung Wasserhausanschlüsse - überplanmäßige Ausgabe</b>		
Anlagen	-		
Finanzposition	SK 052000, Anlage 800018		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-025/11	Sitzung GR-Ö	Datum 12.04.2011

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat für das **Haushaltsjahr 2011** die Erneuerung der Kanalisation in der Kronenstraße beschlossen. Das Wasserwerk hat im Vorfeld diese Investitionsmaßnahme notwendige Investitionen geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, dass die **ca. 26 Jahre alten Wasserversorgungsleitungen** (Hauptleitung und Hausanschlüsse) nicht ersetzt werden müssen. Es wurde vorsorglich ein Haushaltsansatz von **5.000,00 € (netto)** gebildet, falls Anschlussleitungen wegen der Kanalisation verlegt bzw. Anschlussnehmer notversorgt werden müssen. Die beauftragte Firma hat die Schlussrechnung für diese Arbeiten im Dezember 2011 eingereicht.

Im Zuge der Tiefbauarbeiten im Sommer 2011 wurden zwei bestehende Anschlussleitungen durch Baggerarbeiten beschädigt. Bei der Sanierung dieser Leitungen wurde der schlechte Zustand der Wasserleitung erstmals deutlich. Das Bauamt ist daraufhin zu dem Schluss gekommen, dass alle Hausanschlüsse wegen des sehr schlechten Zustands (**starke Korrosion aufgrund aggressiver Böden, schlechtes duktiles Gussmaterial und fehlende Sandbettung**) erneuert werden müssen. Die Hauptleitung war in gutem Zustand und konnte erhalten werden. Unter großem Zeitdruck, da die Maßnahme bis zu den Sommerferien fertiggestellt werden musste, wurde mit der Firma Hirt vereinbart, dass der Kanalbau schnellstens durchzuführen ist, damit anschließend die neuen Leitungen vom Wasserwerk verlegt werden können. Unter größtmöglichem Einsatz aller Beteiligten konnten die **14 Anschlussleitungen** unverzüglich verlegt werden. Die Fahrbahndecke wurde zum geplanten Termin eingebaut. Entstanden sind für das Wasserwerk **Gesamtkosten von 33.455,35 €**

Mittel für diese Maßnahme stehen wie folgt zur Verfügung:

Wirtschaftsplan 2011, SK 052000, Anlage 800018 5.000,00 €

## Abrechnungssummen (netto)

Tiefbauarbeiten (netto)	19.601,77 €
Material - und Lohnkosten (netto)	8.710,12 €
Interne Leistungsverrechnung (Interflex, netto) ca.	600,00 €
Installateurarbeiten (netto)	679,46 €
Fräsarbeiten bei Anschlussleitungen (netto)	<u>3.864,00 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>33.455,35 €</b>

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung müssen **28.455,35 € (netto)** finanziert werden. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Betrag durch Einsparungen / Rückstellung bei folgenden Maßnahmen zu finanzieren:

- **Rückstellung Waschplatz Villinger Straße**, SK 052000, Anlage 800019, Ansatz 30.000,00 € (netto), die Anlage im Wert von 7.680,26 € wurde 2011 beschafft. Die Mittel für den Einbau sind 2012 vorgesehen.
- **Einsparung Käppelestraße**, SK 052000, Anlage 800023, Ansatz 61.000,00 (netto), abgerechnet ca. 41.000,-- netto.

1  
5  
7  
BM

Beschlussvorschlag:

Der vorgeschlagenen überplanmäßigen Finanzierung der beim Ausbau der Kronenstraße zur Erneuerung der Wasserleitungen entstandenen überplanmäßigen Kosten in Höhe von 28.455,35 € (netto) durch Einsparungen und Rückstellungen der Maßnahmen Waschplatz Villinger Straße und Käppelestraße wird zugestimmt.

Beratung: