

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 09.07.2013		
Beratungspunkt	<b>Eigenbetrieb Wasserwerk / Wasserhausanschlüsse - Erfahrungsbericht</b>		
Anlagen	-		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 60-030/10 60-029/11 4-063/11	Sitzung TA-Ö GR-Ö TA-Ö	Datum 27.04.2010 12.04.2011 24.05.2011

Erläuterungen:

Am 24.05.2011 hat sich der Technische Ausschuss mit dem Thema Wasserhausanschlüsse befasst. Zugrunde lag ein Antrag der FDP / FW-Fraktion. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. *Der Technische Ausschuss beschließt, bei der Erschließung des Baugebietes Schützenberg die Wasserhausanschlüsse bereits bei der Verlegung der Wasserhauptleitung mittig in die Grundstücke zu legen.*
2. *Die Verwaltung wird beauftragt, spätestens zwei Jahre nach der Erschließung des Baugebietes über die gewonnenen Erfahrungen zu berichten.*

Die Erfahrungen des Wasserwerkes mit dieser neuen Vorgehensweise sind positiv: Der Ablauf der Erschließungsarbeiten vollzieht sich störungsfreier und unkomplizierter. Bisher ist eine Verlegung des Hausanschlusses mittig ins Grundstück mit einer vertretbaren Linienführung bis in das Gebäudeinnere immer gelungen. Infolge der vom Wasserwerk entwickelten Luftdruckprüfung gibt es keine Hygieneprobleme mit Restwasser in den Anschlussleitungen. Auch die Vorschriften des DVGW-Regelwerkes werden damit erfüllt. Nachteilig muss erwähnt werden, dass die Berechnung der Bauwasserpauschale einen höheren Aufwand für das Wasserwerk verursacht.

Das Wasserwerk empfiehlt, die am 24.05.2011 probeweise eingeführte Vorabverlegung der Hausanschlüsse zukünftig beizubehalten.

1 5 BM
--------------

Beschlussvorschlag:

Die am 24.05.2011 beschlossene Vorabverlegung der Wasserhausanschlüsse wird dauerhaft eingeführt.

Beratung: