

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 31.05.2016
Beratungspunkt	Parkweg bis Gerbewiese in Donaueschingen / Erneuerung Hauptwasserleitung - überplanmäßige Ausgabe
Anlagen	-
Finanzposition	Anlagen Nr. 800 097
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung vom Parkweg bis Gerbewiese (östlich der Fürst-Joachim-Brücke) in Höhe von 80.000,-- € (netto) veranschlagt.

Die geplante Neuverlegung sollte mittels einer Spülbohrung unter den vier bestehenden Bahngleisen erfolgen. Bei der Detailplanung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses wurde festgestellt, dass die technischen Anforderungen der Deutschen Bahn und die daraus resultierenden Kosten sehr hoch sind.

Als Alternative kann durch eine Sanierung der bestehenden Hauptwasserleitung DN 150 (im Bahngleisbereich) im Inlineverfahren (Compact Pipe) durchgeführt werden. Hier sind dann die technischen und finanziellen Anforderungen der Deutschen Bahn wesentlich geringer, aber auch dieses Verfahren verursacht Mehrkosten in Höhe von ca. 44.000,-- € (netto).

Das Wasserwerk schlägt vor, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 44.000,-- € durch Verschiebung der Maßnahme Poststraße, Einbindung Spülbohrung, Anlagen Nr. 800 098, Ansatz 50.000,-- € in das Jahr 2017, zu finanzieren.

Mit der Baumaßnahme soll Anfang September 2016 begonnen werden und bis Ende Oktober 2016 soll diese abgeschlossen sein.

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: