

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 31.05.2022		
Beratungspunkt	Siedlersteg Donaueschingen / Vorstellung Sanierungskonzept		
Anlagen	Anlage 1 - Erläuterungsbericht Vorplanung Anlage 2 - Wetterschutz Vorentwurf		
Kontierung	-		
Gäste	Herr Karl-Heinz Koch, Ingenieurbüro Breinlinger		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-054/13 4-055/13 9-002/20/1 9-019/21	Sitzung GR-Ö GR-Ö GR-Ö TA-Ö	Datum 07.05.2013 07.05.2013 28.01.2020 13.07.2021

Erläuterungen:

Nach der Sanierung der Betonstützen 2020 stehen für den Siedlersteg für das kommende Jahr weitere Erhaltungsmaßnahmen an. Im Zuge der letzten Bauwerksüberprüfung wurden an drei Knotenpunkten der Hauptträger Fäulnisschäden festgestellt und provisorisch ertüchtigt bzw. verstärkt.

Ein ergänzend in Auftrag gegebenes holzschutztechnisches Gutachten ergab weiteren (dringenden) Handlungsbedarf im Bereich der Dacheindeckung, des Bodenbelags und belegte die Notwendigkeit zur Anbringung eines nachhaltigen Wetterschutzes.

Entsprechend lässt sich die Sanierung des Siedlerstegs in die folgenden vier Bereiche unterteilen:

- Knoteninstandsetzung
- Erneuerung Dacheindeckung
- Anbringung Wetterschutz
- Austausch Bohlenbelag

Details sind der

Anlage 1 – Erläuterungsbericht Vorplanung und
Anlage 2 – Wetterschutz Vorentwurf

zu entnehmen bzw. werden in der Sitzung erläutert. Herr Karl-Heinz Koch, Breinlinger Ingenieure Tuttlingen, wird in der Sitzung anwesend sein und steht für Fragen zur Verfügung.

1
3
4
5
7
IN

Beschlussvorschlag:

Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen

Beratung:

